

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Зајечар

Расадничка бб

Број: 6857

Датум: 18.10.2018.г.

e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Фах:019/421-164

### СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара- топловодни котлови за грејање на чврсто гориво са ручним ложењем, са демонтажом старих, монтажом нових котлова и пуштањем у рад- у отвореном поступку јавне набавке

Број јавне набавке 15 ОП /2018

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став (2).ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

U odgovorima na pitanja ste naveli da ventilator snage  $P=2\text{kW}$  za pogon ciklona.Navedeni ventilator je mali, potreban je ventilator koji će za sat vremena da izbací minimalno 7000 kubnih metara dimnih gasova , za to je potreban ventilator od mninimalno 5 kW, sa brojem obrtaja od 2800 u minuti.Shodno tome molimo izmenu tebderske dokumentacije?

Одговор 1:

Вентилатор је снаге 3 kW или већи, 380 V и налази се на мултициклону.

- Услед техничке грешке током израде конкурсне документације, наручилац врши измену и допуну конкурсне документације на страни б.и страни 28., у оквиру обрасца „Захтеване техничке карактеристике“, на тај начин што иза ставке: Вентилатор снаге, додаје реч „ минимум „, затим, уместо броја 2 , уноси број „3 „, и иза броја 380 и ознаке V , додаје следеће речи: “...за погон мултициклона“.

Питање 2:

1.U ten.dokumentaciji niste naveli da li je otvoreni ili zatvoreni sistem grajanja , ako je zatvoreni sistem onda morate predvideti i sigurnosne ventile za kotlove?  
Molimo pojašnjenje?

Одговор 2:

Ради се о затвореном систему грејања.

Сигурносни вентили за котлове, 2 комада, DN 80 \_од 0 до 6 бара.

-Наручилац врши допуну конкурсне документације на страни 6.и страни 28., у оквиру обрасца „Захтеване техничке карактеристике“, на тај начин што испод ставке: Вентилатор снаге, додаје нову ставку , која гласи : „Сигурносни вентили за котлове, 2 комада, DN 80 \_од 0 до 6 бара.

Питање 3.

У tend. документацији сте навели само циркулациона пумпа NO200 а да нисте навели тип и напн пумпе. Молимо за појашњење што се тиче карактеристика пумпе?

Одговор 3:

Карактеристике пумпе:

-санга: 8 kW

-притисак/напор : 0,9 бара

-проток: 70 м<sup>3</sup> / h

-број обртаја: 1420 обртаја у минути

-Наручилац врши допуну конкурсне документације на страни 6.и страни 28., у оквиру обрасца „Захтеване техничке карактеристике“, на тај начин што испод ставке: Серво мотор за регулатор промаје, додаје нову ставку , која гласи : „ Циркулациона пумпа (P 8 kW; притисак/напор: 0,9 бара; Q-70 м<sup>3</sup>/h; n-1420 O/min.“

Комисија за јавне набавке

Прилог:

-II. Измена конкурсне документације бр. 6857/1 од 18.10.2018.г.