

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Зајечар

Расадничка бб

Број: 6886

Датум: 19.10.2018.г.

e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Фах:019/421-164

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара- топловодни котлови за грејање на чврсто гориво са ручним ложењем, са демонтажом старих, монтажом нових котлова и пуштањем у рад- у отвореном поступку јавне набавке

Број јавне набавке 15 ОП /2018

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став (3).ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Pitanja uz JN OP 15/18:

Питање 1:

1.У спецификацији материјала код топовода нисте навели да ли се нови топовод изолује? Молимо за ројашњење.

Одговор 1:

Да.

Питање 2:

2. Kod elektromotora ventilatora stavili ste MINIMALNO P=3 kW. Molimo za izmenu tend.dokumentacije da minimalno bude P=5 kW, jer je potrebno da ventilator za sat vremena izvuče minimalno 7500 m3 dimnih gasova.

Одговор 2:

И Изменом конкурсне документације бр. 6857/1 од дана 18.10.2018.године, на страни 6 и страни 28. конкурсне документације (образац: Захтеване техничке карактеристике), ЈН бр. 15 ОП/18, наручилац је предвидео, поред осталих техничких карактеристика , под ставком “ Вентилатор снаге”, следеће:

Ventilator snage : минимум P=3 kW ; 380 V , за погон мултициклона .

Дакле, последњом изменом , предвиђено је да снага вентилатора мора бити минимум 3 kW да би понуда била прихватљива. Понуђач који понуди вентилатор снаге која је мања од 3 kW , његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Наручилац напомиње да је у складу са Законом дужан да обезбеди што већу конкуренцију међу понуђачима, стога наручилац сматра да је обезбедио довољну конкуренцију, испоштовао све одредбе Закона о јавним набавкама и остаје при свом ставу да се јавна набавка спроведе на начин и у облику који је објављен у конкурсној документацији.

Комисија за јавне набавке